MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

Milano, 18 Dicembre 2025

Nr. MIL03-108-12-25

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
VA@pec.mase.gov.it

p.c.:
ARPA Lombardia
Palazzo Sistema
Via Ippolito Rossellini, 17
20124 Milano
arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **[ID_VIP: 14073] Giudizio "positivo" di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali, relativa al Progetto "Data Center MIL03 Settimo Milanese (MI), della Società Microsoft 4825 Italy Srl" – Ripresentazione Verifica di Ottemperanza Condizione Ambientale n. 4.**

Rif.

- *Decreto MASE Prot. 0000255 del 13/05/2025 – ID fascicolo 10873*
- *Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale n. 542 del 15 settembre 2025*
- *Decreto MASE Prot.m_amte. MASE.REGISTROUFFICIALE.USCIUTA.0204513.31-10-2025*

Con riferimento a quanto in oggetto, facciamo seguito al Decreto MASE Prot.m_amte. MASE.REGISTROUFFICIALE.USCIUTA.0204513.31-10-2025 e al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale n. 542 del 15 settembre 2025 per ripresentare la documentazione tecnica necessaria all'espletamento del procedimento di Verifica di Ottemperanza secondo quanto richiesto.

La presente Comunicazione intende dare risposta in merito alla Verifica di Ottemperanza (VdO) ai sensi dell'art. 28, D.lgs 152/2006, della Condizione n. 4, di seguito esplicitata (come riportata nel Parere n. 542 del 15/09/2025):

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

Microsoft

Di conseguenza **la condizione ambientale n. 4 risulta parzialmente ottemperata.** Per la completa ottemperanza il Proponente dovrà integrare il Piano preliminare delle terre e rocce da scavo con riferimento alle nuove aree individuate in sostituzione dei Parcel 4 e Parcel 5, in conformità ai contenuti richiesti dall'art. 24 del DPR 120/2017. Il Proponente dovrà, altresì, provvedere alla rivalutazione "*della capacità ricettiva delle aree a ciò dedicate"*, alla predisposizione di *"un cronoprogramma in merito alle tempistiche dei riutilizzi dei materiali stoccati"*, nonchè alla valutazione dell'entità *"del flusso veicolare generato, la tempistica di allontanamento, la viabilità utilizzata ecc."*. Per quanto riguarda le opere relative al collegamento elettrico (Linea AT) il Proponente dovrà ricercare, oltre al set analitico di base, anche gli analiti BTEX e IPA, ai sensi della Tabella 4.1 all'Allegato 4 del DPR 120/2017 e le attività analitiche dovranno essere eseguite da un laboratorio ACCREDIA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per ogni parametro da ricercare, come richiesto dalla condizione in esame.

In ottemperanza alla Condizione 4, si allegano alla presente i seguenti elaborati:

- MIL03_SIA_AllegatoP_PianoTRS_rev03– "*Piano Preliminare Terra e Rocce da Scavo - Rev.03*";
- HVAC_MI3_ESE_REL_07_E– "*Piano di gestione delle terre e rocce da scavo - linee AT in cavo interrato*".

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
FILIPPO TARRICONE
2025/12/18 10:21

Microsoft 4825 Italy Srl
Filippo Tarricone
Procuratore Speciale